



Provas
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29370612
pemu@haderslev.dk

4. marts 2025 • Sagsident: 25/26 • Sagsbehandler: Peter Müller

VVM-screeningsafgørelse for etablering af en ledning for råvand (grundvand) fra kildefelt ved Maugstrup Præstegårds skov til Vojens Vandværk.

Haderslev Kommune har den 19. december 2024 modtaget VVM-ansøgning for etablering af en ledning for råvand (grundvand) fra kildefelt ved Maugstrup Præstegårds skov til Vojens Vandværk.

Projektbeskrivelse


Kildefeltet og Vojens Vandværk skal forbindes via et nyt ledningsanlæg. Ledningsanlægget er ca. 5100 m Ø250 SDR17, PN10 råvandsledning samt 2 x 40 mm tomrør for styrekabler (lysleder). Ledningsanlægget udføres enten som styret underboring eller ved opgravning.

Ledningsanlægget arealbehov for styret underboring er knyttet til gruberne, som i sig selv er ca. 4 m x 10 m = 40m². Gruberne er huller på ca. 1.5 m og er ikke synlig på terræn. Gruberne er midlertidige og fjernes efter anlæg af ledningen.

Projektet berører følgende matrikler:

290 Vojens Ejerslav, Vojens
66 Jegerup Ejerslav, Jegerup
169 Jegerup Ejerslav, Jegerup
74 Maugstrup Ejerslav, Maugstrup
7000b Maugstrup Ejerslav, Maugstrup
7000q Maugstrup Ejerslav, Maugstrup
7000p Jegerup Ejerslav, Jegerup
20b Jegerup Ejerslav, Jegerup
493 Jegerup Ejerslav, Jegerup
278a Jegerup Ejerslav, Jegerup
7000A Jegerup Ejerslav, Jegerup
120 Jegerup Ejerslav, Jegerup
10 Vojens ejerslav, Vojens

Oversigtskort



Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Høring af berørte lodsejere

De berørte lodsejere har fået tilsendt et udkast til nærværende afgørelse til kommentering. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10j) Anlæg af vandledninger over større afstande.


Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Kildefeltet og Vojens Vandværk skal forbindes via et nyt ledningsanlæg. Ledningsanlægget er ca. 5100 m Ø250 SDR17, PN10 råvandsledning samt 2 x 40 mm tomrør for styrekabler (lysleder). Ledningsanlægget udføres enten som styret underboring eller ved opgravning. Ledningsanlægget arealbehov for styret underboring er knytter til gruberne, som i sig selv er ca. 4 m x 10 m = 40m². Gruberne er huller på ca. 1,5 m og er ikke synlig på terræn. Gruberne er midlertidige og fjernes efter anlæg af ledningen.
---------------------------	---

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



	
Ansøger	Provas Fjordagervej 32 6100 Haderslev
Anlæg	Ledning til transport af råvand (grundvand)
Ansøgningsdato	
Placering	Kommuneplanramme: - Jegerup 11.11.EH.01 - Erhvervsområde Gammel Stadsvej 11.11.BO.02 - Boligområde Kærager 11.11.OF.01 - Område til offentlige formål Bygaden - Vojens 11.10.BO.23 - Boligområde Overgårdsvej Lokalplan: 17, Haderslev, Håndværksområde ved Gl. Stadsvej i Jegerup 7, Haderslev, Byplanvedtægt 7, Boligområde Billund IV 15-41, Haderslev, Boligområde nord for Overgårdsvej 21, Haderslev, Boligområde Billund VI Matr. nr.: 290 Vojens Ejerslav, Vojens 66 Jegerup Ejerslav, Jegerup 169 Jegerup Ejerslav, Jegerup 74 Maugstrup Ejerslav, Maugstrup 7000b Maugstrup Ejerslav, Maugstrup 7000q Maugstrup Ejerslav, Maugstrup 7000p Jegerup Ejerslav, Jegerup 20b Jegerup Ejerslav, Jegerup 493 Jegerup Ejerslav, Jegerup 278a Jegerup Ejerslav, Jegerup



	7000A Jegerup Ejerlav, Jegerup 120 Jegerup Ejerlav, Jegerup 10 Vojens ejerlav, Vojens
--	---

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	<u>Fysiske dimensioner:</u> Ledningsstrækningen er ca. 5100 m. Ø250 SDR17, PN10 råvandsledning samt 2 x 40 mm tomt rør for styrekabler (lysleder). <u>Kapacitet og flow:</u> Ca. 80 m ³ /t Anlægget anvendes til at transportere råvand fra indvindingsboringer ved Maugstrup Præstegårds skov til Vojens Vandværket, som skal behandle råvandet til drikkevand inden distribuering til forbrugerne
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter			Ca. 600 m før Vojens Vandværk kommer den nye ledning til at forløbe ved siden af en eksisterende ledning, som transporterer råvand fra gamle boringer. Grundet projektets karakter antages det, at der ikke vil kunne forekomme væsentlige kumulative påvirkninger af miljøet.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	<u>Anlægsfase:</u> For opgravning vil der være behov for et arbejdsbælte på ca. 11 m langs ledningstracéet I forbindelse med det strækninger hvor der sker styret underboring vil der skulle etableres afsende og modtage gruber. Gruberne vil have et midlertidigt arealforbrug på ca. 40 m². Gruberne er midlertidige og vil blive lukket efter anlæg af ledningen. Der kan blive behov for grundvandssænkning. I givet fald vil bygherre ansøge om tilladelse til dette. Følgende er oplyst i ansøgningen: Ledningsanlægget etableres hovedsageligt i vejarealer og landbrugsarealer. Der hvor ledningsanlægget krydser beskyttede naturtyper og vandløb, sker dette ved styret underboring. Ledningsanlægget vil ligge minimum 1,2 m under terræn. Med baggrund i det oplyste antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger af naturressourcerne. <u>Driftsfase:</u> Ifølge ansøgningen vil der ikke ske brug af naturressourcer.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
d. Affaldsproduktion		X	<u>Spildevand:</u> Ifølge ansøgningen generer projektet ikke spildevand. <u>Farligt affald:</u> Intet <u>Øvrigt affald:</u> Anlægsfasen: Ifølge ansøgningen vil eventuelt affald forekomme i meget begrænsede mængder og typisk omfatte emballage eller plast, som bortskaffes i overensstemmelse med gældende regulativer. Hvis der i forbindelse med underboringerne forekommer overskydende bormudder, bortskaffes dette i overensstemmelse med gældende regulativer. I driftsfasen generes der ikke affald. På baggrund af det i ansøgningen oplyste antages det, at projektets affaldsproduktion ikke vil kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
e. Forurening og gener		X	<u>Støj:</u> Under forudsætning af at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes, forventes der ingen væsentlige støj- eller vibrationsgener i anlægsfasen. Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støjgener i driftsfasen. <u>Støv og luft</u> Ifølge ansøgningen giver projektet ikke anledning til støvgener eller luftforurening. <u>Lugt</u> Ifølge ansøgningen giver projektet ikke anledning til lugtgener. <u>Lys:</u> Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil væsentlige lysgener i anlægsfasen. I driftsfasen vil der ikke forekomme lys- eller skyggepåvirkninger, da der er tale om en vandledning. <u>Jordforurening:</u> Miljø: Ledningen kommer til at ligge umiddelbart udenfor en V1-kortlagt lokalitet på matr.nr. 474 Jegerup. Der har tidligere ligget en vognmandsforretning med nedgravede dieseltanke på adressen. Nærliggende boring DGU 142.583 er pejlet til 3,6 m.u.t. Da der ikke graves i kortlægningen, vurderer projektet ikke at påvirke jordforureningen.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	<u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og er ikke beliggende i nærheden af en risiko-virksomhed. <u>Klimarelaterede risici:</u> Projektet ligger tæt på mindre områder, hvor der risiko for oversvømmelser. Da der er tale om en tæt vandledning, antages det, at dette er uproblematisk.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Da der er tale om en vandledning antages det, at projektet ikke vi kunne give anledning til væsentlige risici for menneskers sundhed.
2. Projektets placering			



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Faktuel anvendelse: Landbrugs- og vejareal <u>Planlægning:</u> Kommuneplanrammer: Projektet kommer i berøring med kommuneplanrammerne: - Jegerup • 11.11.EH.01 - Erhvervsområde Gammel Stadsvej • 11.11.BO.02 - Boligområde Kærager • 11.11.OF.01 - Område til offentlige formål Bygaden Det vurderes, at projektet ikke er i strid med rammebestemmelserne. <u>Lokalplaner</u> Projektet kommer i berøring med lokalplanerne: • 17, Haderslev, Håndværksområde ved GL Stadsvej i Jegerup Det vurderes, at projektet ikke er i strid med lokalplanens bestemmelser <u>Speciel bemærkning:</u> Arealet hvor den nye ledning tænkes placeret er omfattet af lokalplan 21 Boligområde Billund VI, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Herudover er der i det forslag til Kommuneplan 2025-2037 der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 17.december med henblik på udsendelse i offentlig høring fra den 4.2 til den 1.4 2025 fastlagt et nyt rammeområde 11.10.BO.28 ligeledes til boligformål. Det forventes at evt. kommende planlægning og udstykning til boliger vil kunne respektere ledningstraceet, og der vurderes derfor at være overensstemmelse med det ansøgte og gældende planforhold.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund			<u>Jordareal:</u> I anlægsperioden sker der en midlertidig inddragelse af jordarealer. Når anlægsfasen er slut, vil jordarealerne være reetableret. <u>Råstoffer:</u> Der er ingen reservationer i regionens råstofplan. <u>Grundvand:</u> Projektet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og er beliggende i indvindingsoplandene for Jegerup og Vojens vandværker. Miljømålet er god kemisk og kvantitativ tilstand. Miljømålet er opfyldt. Grundet projektets beskaffenhed antages det, at projektet ikke vil hindre en fortsat opfyldelse af miljømålet. <u>Biodiversitet:</u> Projektet, dvs. ledningsanlægget krydser områder, som i kommuneplanen er udpeget som naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Fælles for disse områder er, at der skal sikres et og fremmes et mangfoldigt og alsidigt dyre- og planteliv samt at dyre- og plantelivets naturlige bevægelses veje ikke forringes. I den aktuelle sag er der tale om et nedgravet ledningsanlæg. Det vurderes, at der i anlægsfasen vil kunne forekomme kortvarige påvirkninger i de aktuelle områder, men at disse ikke vil være væsentlige for dyre- og plantelivet. Under de kendte forudsætninger antages det, at projektet i driftsfasen ikke vil kunne påvirke dyre- og plantelivet i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	"Våde områder" som er beskyttet Efter <u>Naturbeskyttelseslovens § 3</u>: Der findes flere beskyttede søer langs det ansøgte projekt. Søernes tilstand kendes ikke. Ud fra ansøgningsmaterialet vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke søernes tilstand i et væsentligt omfang. <u>Vandløb:</u> Projektet, dvs. ledningstracéet krydser kommunevandløbet Selskær Bæk og tilløb til dette. Vandløbet og tilløbene er ikke beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Selskær Bæk og tilløbene er ikke miljømålsat og tilstanden kendes ikke. Ifølge ansøgningen krydses vandløbene ved styret underboring. Kommunen er indstillet på at meddele de nødvendige krydsningstilladelser, jf. Vandløbsloven. Under de kendte forudsætninger antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbene i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet er ikke beliggende i kystnærhedszonen eller indenfor strandbeskyttelseslinjen. Nærmeste kystområde er Haderslev Fjord, som ligger ca. 12 km øst for projektet. Miljømål for fjorden er "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand" Miljømålene er ikke opfyldte. Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil være til hindre for at fjordens målsætninger på sigt kan opfyldes.
3. bjerg- og skovområder		X	En del af ledningsanlægget ligger indenfor skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelsesloven § 17. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der som udgangspunkt ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. I den aktuelle sag er der tale om en nedgravet drikkevandsledning. Det vurderes, at dette ikke er i konflikt med reglerne i § 17. Udover dette vurderes det, at projektet ikke vil hindre udsynet til skoven og ikke vil kunne påvirke skovbrynet i et væsentligt omfang.
4. reservater og -parker		X	Nærmeste reservat er Natur- og vildtreservat Haderslev Fjord, som ligger ca. 12 km øst for projektet. Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatet i et væsentligt omfang.
5. Vadehavsområdet		X	Projektet ligger ca. 39 km fra Vadehavet. Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Vadehavet i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Ledningstracéet krydser en beskyttet mose. Ifølge ansøgningen vil ledningen her blive lagt ved hjælp af styret underboring. På baggrund af dette antages det, at anlægsarbejdet ikke vil kunne påvirke mosen i et væsentligt omfang. Da der er tale om en tæt vandledning vurderes det, at projektet i driftsfasen ikke vil kunne påvirke mosen i et væsentligt omfang. Under de kendte forudsætninger er kommunen indstillet på at meddele dispensation. Der findes flere beskyttede søer langs det ansøgte projekt. Søernes tilstand kendes ikke. Ud fra ansøgningsmaterialet vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke søernes tilstand i et væsentligt omfang. <u>Bilag IV arter:</u> Ledningstracéet forløber langs den vestlige kant af Møgstrup Præstegårds Skov. I selve skoven er der registreret både Stor og Lille Vandsalamander, Butsnudet-, Spidssnudet Frø, samt Løvfrø. Det samme gælder for ovennævnte mose, som støder op til skoven. Anlægsfasen: Som ovenfor nævnt krydser ledningstracéet mosen. Ledningen anlægges her ved hjælp af styret underboring. Det vurderes, at dette vil minimere risikoen for utilsigtede individdrab under anlægsfasen. Det antages derfor, at projektets anlægsfase ikke vil kunne påvirke bilag IV-arterne i et væsentligt omfang. Driftsfasen:



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Da ledningsanlægget ligger under terræn, antages det, at projektet i driftsfasen ikke vil kunne påvirke bilag IV-arter i et væsentligt omfang. <u>Natura 2000:</u> Nærmeste Natura 2000 – område er Ng2 - Pamhule Skov og Stevning Dam, som ligger ca. 3,5 km sydøst for projektet. Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		x	<u>Overfladevand:</u> Projektet, dvs. ledningstracéet krydser kommunevandløbet Selskær Bæk og tilløb til dette. Selskær Bæk og tilløbene er ikke miljømålsat og tilstanden kendes ikke. Anlægsfasen: Ifølge ansøgningen vil vandløb krydses ved hjælp af styret under boring. Det vurderes, at det bevirker, at de berørte vandløb ikke vil blive påvirket i et væsentligt omfang. Driftsfasen: Da der er tale om en tæt vandledning, antages det at projektet ikke vil kunne påvirke overfladevand i et væsentligt omfang. Kommunen er indstillet på at meddele de fornødne tilladelser efter Vandløbsloven. <u>Grundvand:</u> Projektet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og er beliggende i indvindingsoplandene for Jegerup og Vojens vandværker. Miljømålet er god kemisk og kvantitativ tilstand. Miljømålet er opfyldt. Grundet projektets beskaffenhed antages det, at projektet ikke vil hindre en fortsat opfyldelse af miljømålet. <u>Støj:</u> Under forudsætning af at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes, forventes der ingen væsentlige støj- eller vibrationsgener i anlægsfasen.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støjgener i driftsfasen. Under de kendte forudsætninger antages det, at de vejledende krav i Miljøstyrelsens støjvejledning kan overholdes. <u>Støv og luft:</u> Ifølge ansøgningen giver projektet ikke anledning til luftforurening. Det antages derfor de vejledende krav i Miljøstyrelsens vejledning for luftforurening kan overholdes.
8. tætbefolkede områder		X	Projektet ligger både land- og byzone. Ledningstracéet krydser den bymæssige bebyggelse Jegerup og ender i et boligkvarter i Vojens. I Jegerup lægges ledningen i offentligt vejareal. Det samme gælder i Vojens. Under forudsætning af at anlægsarbejderne overholder Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder, antages det at anlægsarbejderne ikke vil påvirke tætbefolkede områder i et væsentligt omfang. Da der er tale om en vandledning, antages det, at driftsfasen ikke vil medføre påvirkninger af tætbefolkede områder. <u>Trafikforhold i anlægsfasen:</u> Det vurderes, at trafikafviklingen kan ske forsvarligt under forudsætning om godkendt skiltning og afmærkningsplan for gravearbejdet. Busrute 138 – Haderslev-Vojens-Jels – Vejen vurderes ikke at blive påvirket negativt. Gravetilladelse skal indhentes jfr. vejlovens §§ 73 – 76.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning			<u>Landskabet:</u> I kommuneplanen er der ingen landskabelige udpegninger for det aktuelle område. Eftersom der er tale om et nedgravet ledningsanlæg, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke landskabet i et væsentligt omfang. <u>Kulturmiljø i det åbne land:</u> En del af ledningsanlægget forløber gennem kirkelandskabet Jegerup. Eftersom der er tale om et nedgravet ledningsanlæg, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke kulturmiljøet i et væsentligt omfang. <u>Arkæologiske interesser:</u> Museum Sønderjylland er blevet hørt. Museet har udtalt følgende: " Museet har siden efteråret 2024 været i dialog med bygherre, Provas, angående projektet. Vi har anbefalet en arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af ledningen på de strækninger, som ikke skal underbores." Under for udsætning af at museets anbefalinger efterleves, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i et væsentligt omfang. <u>Bygge- og beskyttelseslinjer:</u> Fortidsmindebeskyttelseslinjen: Syd for Jegerup, vest for Billundvej findes der en beskyttet gravhøj. Billundvej krydser beskyttelseslinjen for gravhøjen. Ledningsanlægget lægges i den østlige side af vejarealet. Med baggrund i dette antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke gravhøjen i et væsentligt omfang. Kommunen er indstillet på at meddele dispensation. Skovbyggelinjen:



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			En del af ledningsanlægget ligger indenfor skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelsesloven § 17. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der som udgangspunkt ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. I den aktuelle sag er der tale om en nedgravet drikkevandsledning. Det vurderes, at dette ikke er i konflikt med reglerne i § 17. Udover dette vurderes det, at projektet ikke vil hindre udsynet til skoven og ikke vil kunne påvirke skovbrynet i et væsentligt omfang. <u>Fredninger:</u> Nærmeste fredede område ligger ca. 600m øst for projektet. Fredningen vedrører "Vojens Træer". Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det fredede område i et væsentligt omfang. <u>Vejbyggelinjer:</u> Der er 20 meter vejbyggelinje, regnet fra vejens midterlinje ved Billundvej. Der skal søges dispensation til nedlægning af vandledning inden for vejbyggelinjen. Ledningen følger gæsteprincippet. Gravetilladelse skal indhentes forinden iværksættelse af ledningsarbejde på offentligt vejareal. Under de kendte forudsætninger antages det at projektet ikke vil kunne påvirke vejanlægget i et væsentligt omfang. <u>Sten- og jorddiger</u> En del af ledningstracéet forløber langs et beskyttet dige. Under forudsætning af at der holdes



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			behørig afstand, antages det at projektet ikke vil kunne påvirke diget i et væsentligt omfang.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der ingen væsentlige påvirkninger.
b. Indvirkningens art	Der ingen væsentlige påvirkninger.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der ingen væsentlige påvirkninger.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der ingen væsentlige påvirkninger.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der ingen væsentlige påvirkninger.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der ingen væsentlige påvirkninger.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der ingen væsentlige påvirkninger.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der ingen væsentlige påvirkninger.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 4. marts 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Peter Müller
Planlægger