



Haderslev
Kommune

Provas
Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Tlf. 74343434
post@haderslev.dk

12. november 2025 • Sagsident: 25/29015 • Sagsbehandler: PELIL

Nødoverløbstilladelse til nødoverløb UP40201S_NØD

Tilladelsen er betinget af de vilkår, der er angivet under afsnit 1.

Haderslev Kommune giver hermed tilladelse til nødoverløb UP40201_NØD efter Miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 1

- Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024.
- Bekendtgørelse nr. 866 af 20. juni 2025 om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelse).
- Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.
- Bekendtgørelse nr. 796 af 13. juni 2023 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer overgangsvande, kystvande og grundvand

Tilladelsen meddeles til:

Provas
Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

1. Vilkår til nødoverløbstilladelser

1.1 Udledning fra nødoverløb til engareal via udløbsnummer UP40201S_NØD (545308,6123708)

1.1.1 Nødoverløb må kun træde i kraft ved force majeure-hændelser.

1.1.2 Pumpestationen skal være forsynet med online nødoverløbsalarm med bemandet døgnovervågning.

1.1.3 Ved modtagelse af alarm på nødoverløb skal vagten reagere ved sikring af straksudrykning for at begrænse en eventuel forurening mest muligt.

1.1.4 Der skal foreligge en logbog over nødoverløbshændelser for pumpestationen. Logbogen skal gemmes og være tilgængelig for myndigheder i mindst 20 år. Logbogen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Tidspunkt for alarm
- Tidspunkt og varighed af vagtudrykning
- Registrering af nødoverløb med frekvens og varighed
- Baggrund for force majeure-hændelse
- Beskrivelse af afværgelse af hændelsen
- Vurdering af overløbsmængden i m³ til brug for tilsynsmyndigheden.

1.1.5 Ved en nødoverløbshændelse skal tilsynsmyndigheden underrettes med kopi af logbogen fra hændelsen senest den efterfølgende hverdag.

1.1.6 Efter endt nødoverløbshændelse skal Provas sikre oprydning af eventuelt resulterende forurening.

2 Ansøgning

Provas har d. 4. november 2025 ansøgt om tilladelse til nødudledning af spildevand fra pumpestation P40201 via nødoverløb UP40201S_NØD med lokal nedsivning på engareal. Kommunen har efterspurgt yderligere oplysninger d. 6. november 2025 og modtaget disse d. 6. november 2025.

2.1 Projektoplysninger

Provas ansøger om tilladelse til nødoverløb fra pumpestation P40201 til lokal nedsivning på engareal via udløb UP40201S_NØD i tilfælde af force majeure-hændelser. Da modtager er et engareal, antages det at være tørt. Derfor vil overløbsvandet nedsive lokalt.

Hvis pumpestation P40201 bliver udsat for force majeure-hændelser, vil spildevandet stuve op i Provas' spildevandsledninger opstrøms pumpestationen og på terræn, hvis ikke der er mulighed for, at nødoverløb kan aflaste systemet.

Hvis spildevandet stuver op til over kote 0,852, vil der ske nødoverløb ved UP40201S_NØD til et engareal.

Der gøres opmærksom på, at dette kun er en ansøgning til tilladelse til nødoverløb. Nødoverløb forekommer kun ved force majeure-hændelser, hvor der sker nødoverløb fra pumpestationen til recipient eller nedsivning for at undgå oversvømmelse af ejendomme, virksomheder, private og offentlige arealer mv.



Figur 1 - Oversigtskort over placering af nødudløb



Figur 2 - Kort over pumpestation og udløb

2.2 Stamdata for pumpestation og nødoverløb

Pumpestation	P40201
Pumpekapacitet (m³/t)	30
Bygværkstype	Nødoverløb
Tilsluttet renseanlæg	Årø Sund Renseanlæg
x-koordinat (pumpestation)	545311
y-koordinat (pumpestation)	6123712
Matrikelnr. (pumpestation)	687 Hajstrup Øsby
Udløbsnr.	UP40201
x-koordinat (udløb)	545308
y-koordinat (udløb)	6123708
Recipient (vandområde)	Årø Sund
Kommune	Haderslev Kommune
Ejernavn	Provas, Haderslev Spildevand A/S
CVR	32882277

3 Haderslev Kommunes vurdering

Generel bemærkning

For ansøgte pumpestation foreligger ikke tidligere nødoverløbstilladelse. Denne tilladelse er foranlediget på baggrund af en ansøgning fra Provas.

Provas har ved vurdering bekræftet, at der ikke forekommer overløb fra spildevandssystemet, og har på den baggrund ansøgt om tilladelse til nødoverløb, som er defineret som en overløbshændelse, der kun vil opstå ved force majeure.

Pumpestationen indgår i kommunens spildevandsplan, og er en del af Provas' kloaksystem.

Haderslev Kommune, Teknik og Klima er udelukkende godkendelsesmyndighed for udledningen, mens Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed.

Provas er ansvarlig for driften af spildevandssystemet, herunder nødoverløbet.

Provas har meddelt, at et typisk nedbrud vil resultere i overløb af 2 m³ urensset spildevand over en periode på 4 timer, baseret på tilsluttet PE og kapacitet i systemet, inden det flyder over. Haderslev Kommune har ingen kommentarer til dette.

Engen vurderes i forvejen at være næringsrig, da den ligger imellem by og Aarøsund, hvor ved en udledning på 2m² vil have lav påvirkning af engen.

Haderslev Kommune vurderer, at der er en lav risiko for at nødoverløbet vil blive taget i brug, samt at udledningen på 2 m² har minimal indflydelse på engen, da det er en i forvejen næringsrig eng.

Dermed en lav risiko for en lille påvirkning.

Recipient til pumpestation

Årø Sund er nærmeste recipient for nødoverløb fra pumpestationen. Dog vurderes det, at vandet vil nedsive lokalt, inden det ender i recipient.

Da denne tilladelse kun er gældende for nødoverløb, vil der definitions-mæssigt ikke være udledning af spildevand, medmindre der er tale om en force majeure-hændelse. Der er i denne tilladelse stillet vilkår for, at nødoverløb stoppes straks muligt.

Det vurderes derfor, at miljømål for de berørte vandområder ikke hindres af tilladelsen til nødoverløb.

Miljøvurderingsloven-VVM

Kommunen vurderer, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21.

Natura 2000-områder

Nødoverløbet er lige på kanten af Natura-2000-området N112 Lillebælt. På udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet (F47) er blåhals, brushane dværgerne, engsnarre, fjordterne, havterne, havørn, klyde, mosehornugle, plettet rørvagt, rørhøg, bjergand, edderfugl, hvinand, sangsvane og toppet skallesluger. Det vurderes, at en evt. udledning på 2 m³ spildevand ved force majeure-hændelser i kanten af engen ikke vil have en væsentlig indflydelse på disse arter, på grund af den minimale mængde spildevand. Der er ikke registreret nogle af disse arter inden for en radius af 100 m fra nødoverløbet.

Det vurderes, at der ved nødoverløbet er en lav risiko for, at det kommer i brug samt en minimal påvirkning af beskyttet natur og ingen væsentlig påvirkning af Natura-2000-området, hvis det gør.

Bilag IV-arter

På udpegningsgrundlaget for habitatbeskyttelsen (H96) er blandt andet stor vandsalamander, marsvin, rev, tidvis våd eng, kildevæld og rigkær. Der vurderes, at en udledning af 2 m³ spildevand ikke vil have væsentlig indflydelse på habitaterne fra udpegningsgrundlaget.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 "Klage og søgsmål". Klageberettigede er enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede organisationer m.v. i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, *Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X's vej 39, 6100 Haderslev med påført sagsnummer* til miljoe@haderslev.dk og *skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet*. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved søgsmål, skal dette ske inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Om betalingen

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. som privatperson, eller 1.800 kr. som virksomhed. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
2. klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

1. der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod dette, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.

Aktindsigt

Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af forvaltningsloven § 9 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune.

Underretning

Denne tilladelse er i kopi sendt til:

- Provas, Haderslev Spildevand A/S (info@provas.dk)
- Dansk Fritidsfiskeriforbund (trsmotr@gmsil.com)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae@ae.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Haderslevafdelingen (dnhaderslev-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskeriforbund (post@sportsfiskeriforbundet.dk;lbt@sportsfiskeriforbundet.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk; haderslev@dof.dk)
- Forbrugerrådet (fbr@fbr.dk)
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk; Haderslev@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk)
- Styrelsen for patientsikkerhed (trvest@stps.dk)
- Greenpeace (info.dk@greenpeace.org)
- Danmarks Idrætsforbund (dif@dif.dk)
- Dansk Sejlunion (ds@sejlsport.dk)

Bilag

Bilag 1 – Ansøgning til nødoverløb, UP40201 pumpestation P40201

BILAG 1

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Tlf. 73 520 520
www.provas.dk

Dir tlf. +45 20134205
e-mail: miel@provas.dk

Ansøgning til nødoverløb, U40201 pumpestation P40201

Formål

Formålet med nærværende ansøgning, er at søge om tilladelse til nødoverløb fra pumpestation P40201, via nødoverløb U40201.

Nødoverløbet kan træde i anvendes ved f.eks. strømsvigt ved pumpestationen, skybrud eller andre hændelser, for at undgå oversvømmelse af ejendomme, virksomheder, private og offentlige arealer mv.



Baggrund og funktion

Pumpestationen P40201 blev etableret i 1987.

Ved driftsnedbrud vil spildevand stuve op i pumpesumpen og hvis spildevand overstiger kote 0.852, udledes spildevand til et engareal via nødoverløbet.

Pumpen er forsynet med alarm samt bemandet døgnovervågning.

Stamdata for pumpstation og nødoverløb

Pumpestation nr.	P40201
Pumpekapacitet [m ³ /t]	30
Bygværkstype	Nødoverløb
Reservoirkapacitet [m ³]	0
Renseanlæg, som spildevandet er tilsluttet	Årø sund renseanlæg
Koordinater, UTM32N ETRS89 (pumpestation)	545311:6123712
Matrikel nummer (pumpestation)	687 Hajstrup Øsby
Udløbsnummer	U40201
Koordinater, UTM32N ETRS89 (udløb)	545308:6123708
Recipient	Årø Sund
Matrikel nummer (udløb)	929 Hajstrup Øsby
Kommune	Haderslev kommune
Ejer	Provas-Haderslev Spildevand A/S CVR: 32 88 22 77
Kontaktperson for ansøger	Michelle Elgaard Miel@provas 20134205

Miljøpåvirkning

Nødoverløbs udledte vandmængder afhænger af en række forskellige faktorer som nedbørsmængder, strømnedbrud, pumpevigt eller lignende uforudsigelige hændelser som ikke kan kontrolleres.

Der sker statistisk ikke overløb fra pumpestationen indenfor serviceniveau. Funktionen vil derfor også kun være som nødoverløb, så hvis der skulle ske overløb, sker det kontrolleret.

For yderligere information kan undertegnede kontaktes

Med venlig hilsen
Michelle Elgaard